

# Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH

Hafenplatz 1  
48155 Münster

## SCHALTSCHHEMA I

Gesamtschema des indirekten Anschlusses vorgesehen für alle Versorgungsgebiete, die mit max. 130 °C Vorlauftemperatur versorgt werden.

**Achtung:** Es sind generell feinsteinstellbare, fernheiztaugliche Thermostatventile einzusetzen !  
Der Warmwasserspeicher kann auch hinter dem Wärmetauscher in Vorrangschaltung eingebunden werden!

